

附件

2025 年海南省国家工业节能监察结果公示表

统计日期：2025 年 11 月 11 日

序号	企业名称	监察结果	备注
重点行业领域能耗监察（结合开展重点用能产品设备能效提升专项监察）			
1	中国石化海南炼油化工有限公司	未发现问题	
2	海南凯美特气体有限工作	未发现问题	
3	海南逸盛石化有限公司	未发现问题	
4	海南锋利气体有限公司	未发现问题	
5	三亚市华盛水泥粉磨有限公司	未发现问题	
6	昌江华盛水泥粉磨有限公司	未发现问题	
7	智欣环保科技（昌江）有限公司	未发现问题	
8	椰树集团海南椰汁饮料有限公司	现场监察未发现淘汰落后设备	其他监察资料企业暂未提供
9	海南椰果饮料有限公司	未发现问题	
10	雨帆乳业（海南）股份有限公司	未发现问题	
11	海南统一企业有限公司	未发现问题	
12	齐鲁制药（海南）有限公司	未发现问题	
13	海南普利制药股份有限公司	存在淘汰落后设备	1 台电机，目前已完成设备更新
14	海南皇隆制药股份有限公司	未发现问题	
15	海南葫芦娃药业集团股份有限公司	未发现问题	
16	海南先声药业有限公司	未发现问题	
17	海口市制药厂有限公司	未发现问题	
18	海南倍特药业有限公司	未发现问题	
19	海南通用三洋药业有限公司	未发现问题	
20	海南双成药业股份有限公司	未发现问题	
21	海南森祺制药有限公司	未发现问题	
22	海南碧凯药业有限公司	未发现问题	
23	海南金海浆纸业有限公司	未发现问题	
24	海南金红叶纸业有限公司	未发现问题	
25	海口市裕同环保科技有限公司	未发现问题	
26	海南百旺信数据中心	PUE 值超限额	实测值 5.08，受机柜上架率低影响
27	海南人工智能计算中心	未发现问题	实测值 1.38
28	三亚崖州湾科技城先进计算中心	未发现问题	实测值 1.49

29	三亚南部数据中心	PUE 值超限额	实测值 1.706， 2024 年 1 月投入 试运行，PUE 全 年呈下降趋势
30	三亚市大数据中心	未发现问题	实测值 1.41
31	易航科技南方数据中心	未发现问题	实测值 1.453
32	中国移动（海南海口）数据中心	未发现问题	实测值 1.351
33	海南海底数据中心项目（一期）	未发现问题	实测值 1.26
34	陵水移动登陆站数据中心	不具备监察条件	未建成

（注：海南汉地流体材料有限公司、海南汇智石化精细化工有限公司、海南巴陵化工新材料有限公司、京博（海南）新材料有限公司、海南富山油气化工有限公司、东方德森能源有限公司、中海油东方石化有限责任公司、中海油富岛（海南）化工有限公司、中海石油建滔化工有限公司、海南华盛新材料科技有限公司、海洋石油富岛有限公司、儋州华盛天涯水泥有限公司、华润水泥（昌江）有限公司、海南昌江海螺水泥有限公司、昌江华盛天涯水泥有限公司、澄迈华盛天涯水泥有限公司、信义玻璃（海南）有限公司、海南和成天下科技发展有限公司、海南顶津食品有限公司、海南联塑科技实业有限公司、中国联通金盘数据中心、中国电信凤翔数据中心、中国电信美安云数据中心、文昌航天超算数据中心 2025 年节能监察工作由海南省工业和信息化厅和海南省发展和改革委员会共同实施，以上 24 家企业监察结果请咨询属地发展改革委。）